ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- ΑΠΟΤΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡ ΕΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΣΟΣ 5kg
- ΑΠΟΤΟΣ ΒΡΟΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟΥ
- ΑΠΟΤΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΜΙΞΗΣ
- ΑΠΟΤΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡ ΚΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ
- ΑΠΟΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΟΠΙΟ
- ΚΛΙΣΗ ΚΤΙΣΤΟΥ 2 ± 2%
- Α1 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΤΟΣ (Φα.α)
- Α2 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΠΟΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (Φα.α)
- ΜΑ — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΠΟΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΕΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (Φα.α)
- Τν — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΠΟΤΟΣ ΒΡΟΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΤΟΡΟΦΡΑΓΜΑ (Φα.α)
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΠΟΤΟΣΗΜΕΙΩΝΕΙΣ ΠΑΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑ ΑΝΩ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΠΟΤΟΣΗΜΕΙΩΝΕΙΣ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΔΡΟΥ
- ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΔΙΑΤΟΣΤΕΙΧΟΣ ΚΑΘΑΡΡΕΩΝ
- ΣΩΛΗΝΟΣΤΕΙΧΟΣ ΚΑΘΑΡΡΕΩΝ
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΠΥΡΑΝΤΟΣ κ.λ. ΜΠ)
- ΕΛΕΓΚΤΗΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
- ΔΕΞΑΜΕΝΟ ΝΕΡΟΥ
- ΑΠΟΡΡΟΗ ΒΡΟΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟΥ (ΠΕΣΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΕΜΟΠΤΑΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΟΥ ΔΑ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Ο ΑΛΛΟΣΤΟΥ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Ο ΑΛΛΟΣΤΟΥ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΣΟΔΟΥ
- 25 x 25x25 — ΚΑΜΑΡΙ ΟΜΒΡΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΖΥΛΟΤΟΣ 4 ΑΝΟΙΞΕΩΝ (4Α)
- Φ1 — ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΡΥΘΟΣ Ης ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (α x β)cm x (βάθος) (cm)
- Φ2 — ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΡΥΘΟΣ Ης ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (α x β)cm x (βάθος) (cm)
- Φ3 — ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΛΟΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (α x β)cm x (βάθος) (cm)
- ΕΠΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (α x β)cm x (βάθος) (cm)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (α x β)cm x (βάθος) (cm)
- Φ4 — ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΑΣΤ. ΑΦΡΟΥ) x (βάθος) (cm)
- Φ5 — ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΑ (ΔΙΑΣΤ. ΑΦΡΟΥ) x (βάθος) (cm)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : ΤΟ ΠΡΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΤΡΟΣΟ ΘΑ ΟΝΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΔΑΠΕΔΟΣΜΑΤΟΣ - ΕΔΑΦΟΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ.
2. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΟΥΔΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΔΙΠΛΕΣ ΚΛΙΣΗ).
3. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΟΛΗΨΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
4. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΑΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑΒΕΣ ΛΥΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΡΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΔΑΜΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.
5. Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΝΑΜΕΣΟ ΤΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
Β. ΟΙ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΕΣ ΔΕΣΤΑΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
6. ΤΑ ΑΕΤΟΙΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΠΤΑ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΕΡΙΠΛΗΝΕΣ.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ)			
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)
32Φ	26	3,0	0,3
40Φ	34	3,0	0,4
50Φ	42	4,0	0,6
63Φ	53	4,0	0,8
75Φ	63	4,5	1,0
90Φ	76	5,4	1,4
110Φ	93	6,6	2,0
125Φ	106	7,4	2,5
160Φ	135	9,5	4,0
200Φ	169	11,9	5,9

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**

ΕΡΓΟ: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: **ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ**

Ο.Τ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΟ ΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΤΡΙΦΩΝΟΣ **ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

Ι. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αρχιτέκτων

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **Ε.ΑΠ-Ο2**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΣΦΡΑΓΙΔΑ